



NGHỆ AN DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
CENTERS FOR DISEASE CONTROL (CDC)

Địa chỉ/Address: 140 Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An/
140 Le Hong Phong Street, Vinh Town, Nghe An Province
ĐT/Tel: 02383835810/02383593071
Email: xetnghiemdpna@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM SỐ/No.: 480 /PKN-KSBT
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of sample: Nước sạch nhà máy nước Nghi Hoa Mã số/Code: 240616/36
- Tên/địa chỉ khách hàng Name/Address of customer: Công ty Cổ phần cấp nước Cửa Lò
Khối Trần Phú – P. Nghi Hương – Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An
- Mô tả mẫu/Description: 500ml/ chai nhựa x 02 chai
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 10/6/2024
- Người gửi mẫu/Sample sender: Nguyễn Văn Dũng
- Ngày giờ thử nghiệm mẫu/Sample test date and time: Từ 10/6/2024 đến 20/6/2024
- Kết quả thử nghiệm/Test result:

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Giới hạn tối đa cho phép Regular limit (QCDP 01:2021/NA)	Kết quả Result
Các thông số nhóm A					
Thông số vi sinh vật					
1	Coliforms*	CFU/100 mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
2	E. coli* hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100 mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH
Thông số cảm quan và vô cơ					
3	Clo dư tự do	mg/L	HANNA – HI 96701	0,2 – 1,0	0,32
4	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	15	0
5	Độ đục*	NTU	TCVN 12402-1:2020	2	0,16
6	Mùi, vị		Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
7	pH*		TCVN 6492:2011	6,0 – 8,5	7,01

Ghi chú: KPH : Không phát hiện có nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp

Vinh, ngày 20 tháng 6 năm 2024

PHÒNG KIỂM NGHIỆM

TRƯỞNG KHOA

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
T. NGHỆ AN

LAB

HEAD OF DEPARTMENT

HÓA-CHEMICAL

VI SINH-MICROBIOLOGY

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Dương Thị Thảo

Trần Thị Quyên

Cao Thuý Trinh

[Signature]

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An / The test report must not be reproduced without the written approval of Nghệ An Center for disease control
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 03 bản: 02 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm/ The test result are printed in 03 documents: 02 document is given to customer; 01 document is stored at Testing Department
- *Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017/*Tests are accredited ISO/IEC 17025:2017
- **Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/**Tests are use subcontractors

BM 7.8.01

Lần hạn hành: 1

Soát xét: 1